



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов
М.п.



от « 29 » 04 2016 г.

№ 602 / 18016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании письма № 317

от 27.04.2016

Организация-изготовитель: «SAINT-GOBAIN PAM»

Адрес: 21, avenue Camille Cavallier, 54 705 Pont-A-Mousson, France, Франция

Филиалы:

«SAINT-GOBAIN PAM»

Адрес: Site of Toul, Zone industrielle Croix de Metz, 54200 Toul, France, Франция

«SAINT-GOBAIN PAM CHINA»

Адрес: 1716, Ocean Tower, 550 Yan An East Road, SHANGHAI 200001, China, Китай

«SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.P.A.»

Адрес: Site of Lavis, Via Luigi Galvani, 6 38015 Lavis (Trento), Italy

Получатель: «SAINT-GOBAIN PAM»

Адрес: 21, avenue Camille Cavallier, 54 705 Pont-A-Mousson, France, Франция

Наименование продукции: Арматура чугунная: дисковые поворотные затворы: тип EUROSTOP BV Jpi, EUROSTOP NGL с ручным управлением и управляемые электроприводом; клиновые задвижки: тип EURO 20, EURO 20 NG, EURO 20 NG 2, EURO 20 NEW, модель 21, 23, 24, 25, 26, 27, тип Blutor управляемые маховиком или электроприводом, тип GATEWAY, управляемые маховиком или электроприводом; воздушный клапан мод. VENTEX; обратный/невозвратный клапан (тарельчатый): CHECK VALVE, BUTTERFLY; осевой донный обратный клапан модель 302; автоматический регулирующий клапан E2001; регулирующий игольчатый клапан

Область применения: хозяйственно- питьевое водоснабжение

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" № 1989/1989-О-16-04 от 04.04.2016г., техническое описание.

Характеристика продукции: в соответствии с технической документацией изготовителя

Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:

АИЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» - аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43 действителен до 07.04.2016.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу № 1989/1989-О-16-04 от 04.04.2016г., АИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» типовой образец продукции: арматура чугунная: дисковой поворотный затвор: тип EUROSTOP BV Jpi – фрагмент материала, был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 2010 (Гл. II, Раздел 3), «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» р. 3, Приложение 3.1 табл.1 (п. 6.1), Приложение 3.2 табл.1, 2

- I. Органолептические показатели:
Запах водной вытяжки при 20⁰С и при 60⁰С,
Привкус водной вытяжки при 20⁰С и при 60⁰С,
Цветность,
Мутность по формазину,
Пенообразование
- II. Физико-химические показатели
Водородный показатель (рН),
Величина перманганатной окисляемости
- III. Санитарно – химические миграционные показатели, модельная среда – дистиллированная вода. Время экспозиции – 30 суток при температуре раствора 20-22⁰С и 10 суток при температуре 70⁰С:
Железо (суммарно),
Хром (Cr3+),
Хром (Cr6+).

Никель,
Медь,
Кадмий (суммарно),
Свинец (суммарно),
Цинк,
Марганец,
Алюминий

Результаты экспертизы: по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: арматура чугунная: дисковой поворотный затвор: тип EUROSTOP BB Jpi – фрагмент материала, отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3) **не установлено.**

Вывод: протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Арматура чугунная: дисковые поворотные затворы: тип EUROSTOP BB Jpi, EUROSTOP NGL с ручным управлением и управляемые электроприводом; клиновые задвижки: тип EURO 20, EURO 20 NG, EURO 20 NG 2, EURO 20 NEW, модель 21, 23, 24, 25, 26, 27, тип Blutop управляемые маховиком или электроприводом, тип GATEWAY, управляемые маховиком или электроприводом; воздушный клапан мод. VENTEX; обратный/невозвратный клапан (тарельчатый): CHECK VALVE, BUTTERFLY; осевой донный обратный клапан модель 302; автоматический регулирующий клапан E2001; регулирующий игольчатый клапан **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

Зав.отделом гигиены



С.А.Нарожных