



**Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов
М.п.



от « 29 » 04 2016 г.

№ 604-Г/14016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании письма № 318

от 27.04.2016

Организация-изготовитель: «SAINT-GOBAIN PAM»

Адрес: 21, avenue Camille Cavallier, 54 705 Pont-A-Mousson, France, Франция

Филиалы:

«SAINT-GOBAIN PAM»

Адрес: Factory of Foug, 54750 Foug, France, Франция

«SAINT-GOBAIN PAM»

Адрес: Site of Toul, Zone industrielle Croix de Metz, 54200 Toul, France, Франция

Получатель: «SAINT-GOBAIN PAM»

Адрес: 21, avenue Camille Cavallier, 54 705 Pont-A-Mousson, France, Франция

Наименование продукции: Уплотнительные прокладки из EPDM, в т.ч. фланцевые типы: STANDARD, STANDART VE, STANDARD VI, EXPRESS, PAMLOCK, UNIVERSAL STANDARD VE, UNIVERSAL STANDARD VI, KAMELEO, BLUTO

Область применения: в качестве уплотнительного материала для фланцевых и раструбных соединений

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" № 1990/1990-О-16-04 от 04.04.2016г., техническое описание.

Характеристика продукции: продукция представляет собой формованные изделия из резины

Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:

АИЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» - аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43 действителен до 07.04.2016.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу № 1990/1990-О-16-04 от 04.04.2016г., АИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» типовой образец продукции: уплотнительная прокладка из EPDM тип: STANDARD – фрагмент материала, был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 2010 (Гл. II, Раздел 3), «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» р. 3, Приложение 3.1 табл.1 (п. 1.1), Приложение 3.2 табл.1, 2

- I. Органолептические показатели:
Запах водной вытяжки при 20⁰С и при 60⁰С,
Привкус водной вытяжки при 20⁰С и при 60⁰С,
Цветность,
Мутность по формазину,
Пенообразование
- II. Физико-химические показатели
Водородный показатель (рН),
Величина перманганатной окисляемости
- III. Санитарно – химические миграционные показатели, модельная среда – дистиллированная вода. Время экспозиции – 30 суток при температуре раствора 20-22⁰С и 10 суток при температуре 70⁰С:
Формальдегид,
Спирт метиловый,
Спирт бутиловый,
Спирт изобутиловый,
Ацетальдегид,
Этилацетат,
Ацетон

Результаты экспертизы: по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: уплотнительная прокладка из EPDM тип: STANDARD – фрагмент материала, отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3) **не установлено.**

Вывод: протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Уплотнительные прокладки из EPDM, в т.ч. фланцевые типы: STANDARD, STANDART VE, STANDARD VI, EXPRESS, PAMLOCK, UNIVERSAL STANDARD VE, UNIVERSAL STANDARD VI, KAMELEO, BLUTOP **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав.отделом гигиены



С.А.Нарожных